

ДОКЛАД

о проведенном комплексном учении (объектовой тренировке по противопожарной защите)
МБДОУ д/с № 33 «Веснушки» и его филиалов: детский сад № 48 «Лучик», детский сад №
72 «Берёзка»

(наименование предприятия, организации, учреждения)

В соответствии с «План основных мероприятий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 33 «Веснушки» и филиалов детский сад № 72 «Берёзка», детский сад № 48 «Лучик» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год»
(предприятие, организация, учреждение)

в период с 25.04.2024г. по 25.04.2024г. проведено _____ учение _____
(учение, тренировка)

1. Тема учения (тренировки): «Действия работником МБДОУ, воспитанников и сотрудников охраны при возникновении возгорания в здании образовательного учреждения». «Возгорание на 1 этаже в коридоре в электрощите»

2. Учебные цели:

Практически отработать комплекс мероприятий по защите детей при возникновении пожара;

- отработать навыки всех сотрудников ДОУ по спасению детей в экстремальных ситуациях;
- сформировать у воспитанников способы самозащиты и обеспечения безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- проверить навыки и умения командиров НАСФ при возникновении ЧС;
- проверить средства индивидуальной защиты;
- научить сотрудников правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- осуществить проверку работоспособности технических средств охраны, работоспособность пожарной сигнализации и первичных средств тушения пожара.

3. Цели достигнуты.

МБДОУ № 33 «Веснушки»

Дата и время проведения: 25.04.2024 в 9,30

Место проведения: - МБДОУ № 33 «Веснушки», улица Ленина 236 А

Количество рабочих и служащих:

55 человек

Состав участников учения (тренировки):

- руководящий состав (6чел)
- пед. состав и персонал (55чел)
- воспитанники (180чел)

итого: 235 человек

Филиал МБДОУ № 33 «Веснушки» - д/с № 48 «Лучик»

Дата и время проведения: 25.04.2024 в 9,30

Место проведения: - ДОУ №48 «Лучик», ул. Короленко,48

Количество рабочих и служащих:

-ДОУ №48 «Лучик» - 43 человек

Состав участников учения (тренировки):

- руководящий состав ДОУ №48 «Лучик»(3чел)
- пед. состав и персонал (43чел)
- воспитанники (168чел)

итого: 211 человек

Состав участников учения (тренировки):

- руководящий состав – (1 чел.)
- пед. состав и персонал – (16 чел.),
- воспитанники- (45чел)

итого: 62 человека.

4. Учебные вопросы и качество их отработки:

- проведена корректировка плана действий персонала в случаи условного возгорания в образовательных организациях;
- отработан алгоритм действия руководителей, пед. состава и персонала ДООУ по эвакуации воспитанников детского сада;

Учебные вопросы отработаны на оценку «удовлетворительно».

8. Мероприятия, проводимые по повышению устойчивости предприятия, организации, учреждения в ходе учения

Практические работы: срабатывание пожарной сигнализации, доведение информации в пожарную часть по телефону 01, оповещение сотрудников посыльными о месте возгорания, переключка всего личного состава, доклад о проведенной эвакуации заведующему ДООУ.

Время эвакуации – 3:30 – 04:00 минут.

9. Действия руководителя тренировки:

- довести до сотрудников и специалистов ДООУ порядок и правильность действий в случаи условного возгорания.


10. Положительные стороны: Все мероприятия проведены, согласно плана и соблюдением правил техники безопасности. Объектовая тренировка прошла поучительно, организованно, цели и задачи выполнены частично. Руководящий состав ДООУ показал хорошие знания в выполнении своих функциональных обязанностей.

11. Недостатки в ходе тренировки: Некоторые группы спускались по лестничным маршам без СИЗ, частично были открыты входные двери на пути эвакуации.

12. Оценка:

- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно

Заведующий МБДОУ № 33
«Веснушки»




И.А. Левчук

Заместитель заведующего по АХЧ

И.А. Булычева

Исполнитель: Булычева Ирина Андреевна
Телефон 89089058128